

Целевые показатели энергоресурсосбережения и повышения энергоэффективности и программа энергоресурсосбережения по ООО «СК «Трест Железобетон».

1. Планируемый отпуск электроэнергии в сеть:

2014 г 2,081 млн. кВтч

2015 г. 2,081 млн. кВтч

2. Фактические потери за базовый период:

0,067 млн. кВтч

3. Нормативные потери на планируемый период:

2014 г. 0,067 млн. кВтч 3,21 %

2015 г. 0,067 млн. кВтч 3,21 %

4. Планируемый полезный отпуск:

2014 г 2,014 млн. кВтч

2015 г. 2,014 млн. кВтч

5. Динамика изменения фактического объема потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям:

Факт.	2013 г.	2014г.	2015 г.	Отклонение 2014 г	Отклонение 2015 г.
млн. кВтч	0,067	0,067	0,067		
%	3,21	3,21	3,20	0	0,01

6. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

- установка энергосберегающих светильников 4\*18 – 32 шт.

- замена окон на ПВХ – 24 шт.

- автоматизация наружного освещения (установка фотоэлементов) – 7 шт.

- замена входных дверей на ПВХ – 6 шт.

7. Экономия энергоресурсов:

электроэнергия - 13788 кВтч на сумму 31153,00 руб.

8. Протяженность линий электропередач находящихся на балансе в т.ч. по цепям (35 кВ и выше, 6-10 кВ, 0,38 кВ) и кабельным линиям (35 кВ и выше, 6-10 кВ; 0,38 кВ).

	по трассе	по цепям
ВЛ 0,4 кВ		
КЛЭП 6-10 кВ	3,87 км	

9. Количество и установленная мощность, находящаяся на балансе подстанции (35 кВ и выше ТП 6/0,4 кВ) МВа

	количество	Мощность МВа
ТП 10/0,4 ТМ 180 и ТМ 315	2	0,495

Директор

Петренко К.В.

Энергетик

Г.П. Корнеев